

Kielce, 21.04.2020 roku

**CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ**  
**Ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce**  
*Adres do korespondencji:*  
**Plac Najświętszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce**

L.dz. 241 / 2020

*Do wszystkich Wykonawców*  
*W postępowaniu nr: PC/B/2/2020*

*Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr PC/B/2/2020 prowadzonego na podstawie art. 70<sup>1</sup> -70<sup>5</sup> Ustawy z dnia 23.04.1964r. (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 380) kodeks cywilny*

*Na: „Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej i noclegowni dla bezdomnych w Kielcach wraz z montażem instalacji solarnej”*

#### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Caritas Diecezji Kieleckiej wyjaśnia treść zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej i noclegowni dla bezdomnych w Kielcach wraz z montażem instalacji solarnej”

#### **Pytanie 1:**

Jakiej grubości wełny mineralnej należy użyć od ocieplenia poddasza w Centrum Integracji Społecznej.

#### **Odpowiedź:**

Należy użyć wełny prasowanej o grubości 15 cm o wskaźniku przenikania ciepła 0,037.

Jednocześnie informujemy, że w dokumentacji przetargowej pomyłkowo został wskazany numer telefonu 608-478-590 jako telefon do kontaktu z Zamawiającym.

Prawidłowym numerem jest wskazany w ogłoszeniu i warunkach przetargu numer telefonu 41/344-52-82, a dodatkowo Zamawiający udostępnia numer telefonu 608-676-612, pod którym również będzie można kontaktować się w sprawach dotyczących przetargu.



**Ks. STANISŁAW SŁOWIK**  
Dyrektor Caritas Kieleckiej