

Kielce, 16.04.2020 roku

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

Ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce

Adres do korespondencji:

Plac Najświętszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce

L.dz. 22~~8~~/2020

*Do wszystkich Wykonawców
W postępowaniu nr: PC/B/2/2020*

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr PC/B/2/2020 prowadzonego na podstawie art. 70¹ -70⁵ Ustawy z dnia 23.04.1964r. (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 380)

Na: „Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej i noclegowni dla bezdomnych w Kielcach wraz z montażem instalacji solarnej”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Caritas Diecezji Kieleckiej wyjaśnia treść zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „*Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej i noclegowni dla bezdomnych w Kielcach wraz z montażem instalacji solarnej*”

Pytanie 1:

Jak inwestor przewiduje możliwość transportu materiałów izolacyjnych (wełna + płyta OSB) na poddasze budynku Centrum Integracji Społecznej w Kielcach, ul. Wesoła 54?

Odpowiedź:

Budynek Centrum Integracji Społecznej jest czterokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym. Do poddasza prowadzi jedna klatka schodowa o wymiarach 2,5m x 4,5m. Ostatni bieg schodów zawężony do 100 cm/spocznik 120 cm. Klatka schodowa obsługuje cały budynek i nie ma możliwości wyłączenia z eksploatacji.

Możliwe jest postawienie zewnętrznego rusztowania przy budynku i rozebranie części poszycia dachu w celu umożliwienia transportu materiałów izolacyjnych oraz gruzu zewnętrzną drogą po rusztowaniu. Wysokość budynku do rynny 10,5 mb.



Ks. STANISŁAW SŁOWIK
Dyrektor Caritas Kieleckiej