

Kielce, 17.04.2020 roku

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

Ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce

Adres do korespondencji:

Plac Najświętszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce

L.dz. 235 / 2020

*Do wszystkich Wykonawców
W postępowaniu nr: PC/B/2/2020*

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr PC/B/2/2020 prowadzonego na podstawie art. 70¹ -70⁵ Ustawy z dnia 23.04.1964r. (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 380)

Na: „Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej i noclegowni dla bezdomnych w Kielcach wraz z montażem instalacji solarnej”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Caritas Diecezji Kieleckiej wyjaśnia treść zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „*Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej i noclegowni dla bezdomnych w Kielcach wraz z montażem instalacji solarnej*”

Pytanie 1:

Jakiej mocy kolektory słoneczne powinny być przyjęte do tego zadania? Lub ile osób będzie korzystać z wody podgrzewanej. Proszę rozważyć, że jeśli przyjmimy za dużą moc tych kolektorów, a w upalne dni nie będzie wykorzystane w pełni to spowoduje to, że glikol będzie się gotował w kolektorach, a co za tym idzie prawdopodobnie mogą ulec uszkodzeniu przez niewłaściwe przyjęcie założeń.

Odpowiedź:

W audycie obiektu przewidziano 12 kolektorów o łącznej powierzchni czynnej 33,6 m². Przewidziany zład cwu ok. 1200 litrów z jednoczesnym równomiernym zużyciem dobowym (w tym w ciągu dnia).



Ks. STANISŁAW SŁOWIK
Dyrektor Caritas Kieleckiej